

Утверждаю
Председатель комиссии
Тен Дон Хо
« 08 » июля 2026 г.

Программа
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
муниципальных образований Сахалинской области, к отопительному
периоду 2026 – 2027 годов.

I. Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Порядок проведения оценки), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Минюсте России 29.11.2024 № 80417.

II. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

1. Программа устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований (муниципальных округов, городских округов), подлежащих оценке обеспечения готовности согласно Правилам обеспечения готовности и административно-территориальным делением Сахалинской области (Перечень муниципальных образований приведен в Приложении 1 к настоящей Программе).
2. Для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду приказом и.о. руководителя Сахалинского управления Ростехнадзора от 02.07.2026 № ПР-380-112-о созданы комиссии по оценке обеспечения готовности (далее — Комиссии).
3. В целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных

образований в состав комиссии включается по согласованию представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области).

III. Права и обязанности членов комиссии

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы.

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей надзорных отделов Сахалинского управления Ростехнадзора, уполномоченных на осуществление федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, а также представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (по согласованию).

5.1. Председатель Комиссии утверждает настоящую — Программу, определяет сроки и утверждает график проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии, обеспечивает выполнение принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности и права между членами Комиссии.

5.2. Заместитель Председателя Комиссии исполняет обязанности Председателя Комиссии в его отсутствие.

5.3. Члены Комиссии исполняют обязанности и используют права, распределенные председателем Комиссии.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемого лица к отопительному периоду члены Комиссии должны:

6.1. Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приведен в Приложении 2 к настоящей Программе), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого

лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в соответствии с утвержденным графиком (приведен в Приложении 2 к настоящей Программе).

6.2. Направить в отдел информационных технологий и информационной безопасности в срок до 15 июля 2026 года информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программу оценки готовности для размещения их на официальном сайте Сахалинского управления Ростехнадзора.

6.3. Подготовить письменное уведомление муниципальным образованиям, подлежащим оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки каждого муниципального образования и даты, к которой им необходимо подготовить и представить Комиссии документы согласно Приложению 3 к настоящей Программе, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 8 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе.

6.4. Направить уведомление и форму оценочного листа в электронном виде для заполнения проверяемому лицу в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

6.5. В течение установленного графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду срока, после предоставления муниципальными образованиями заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, произвести проверку документов, оценочных листов и расчет значения индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса

готовности направить не позднее 1 рабочего дня, до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт), председателю (заместителю председателя) комиссии для утверждения уровня готовности муниципального образования к отопительному периоду.

6.6. Осуществить оценку обеспечения готовности проверяемого лица на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности (индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах):

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

6.7. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте (согласно приложению 4 к настоящей Программе), в сроки, установленные приказом о создании комиссии. Срок составления акта не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

6.8. Приложить к акту заполненный оценочный лист, подписанный всеми членами комиссии.

6.9. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности.

6.10. Подготовить паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — паспорт готовности) согласно приложению 5 к настоящей Программе в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемому лицу, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний

Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть после 15 ноября.

7. Паспорт готовности муниципальному образованию выдаётся не позднее 20 ноября.

8. После получения уведомления об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

8.1. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления либо в случае отсутствия уведомления об устранении замечаний в установленный срок.

8.2. Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист.

8.3. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок, принять меры предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Сахалинского управления Ростехнадзора в срок до 1 декабря.

IV. Права и обязанности муниципального образования

10. С целью соблюдения сроков, установленных пунктом 6.5 Порядка, муниципальное образование не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, обязано предоставить в Комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с приложением 3 к настоящей Программе;

- заполненный оценочный лист на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе.

11. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований

по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, муниципальное образование обязано продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду
2026-2027 годов

**Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027**

№ п/п	Муниципальные образования Сахалинской области	Адрес местонахождения
1.	Александровск-Сахалинский муниципальный округ	г. Александровск- Сахалинский, ул. Советская, 7
2.	Анивский муниципальный округ	г. Анива, ул. Калинина, 57
3.	Долинский муниципальный округ	г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 37.
4.	Корсаковский муниципальный округ	г. Корсаков, ул. Советская, 41,
5.	Курильский муниципальный округ	694530, Сахалинская область, г. Курильск, Приморское шоссе, д. 5/1
6.	Макаровский муниципальный округ	г. Макаров, ул. 50 лет Октября, д. 32
7.	Невельский муниципальный округ	г. Невельск, ул. Ленина, 15
8.	Ногликский муниципальный округ	пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15
9.	Охинский муниципальный округ	г. Оха, ул. Ленина, д. 13.
10.	Поронайский муниципальный округ	г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 61 "А"
11.	Смирныховский муниципальный округ	пгт. Смирных, улица Маяковского, д. 7. [1]
12.	Томаринский муниципальный округ	г. Томари, ул. Калинина, д. 49а
13.	Тымовский муниципальный округ	пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 70.
14.	Углегорский муниципальный округ	г. Углегорск, ул. Победы, 142
15.	Холмский муниципальный округ	г. Холмск, пл. Ленина, 4,
16.	Южно-Курильский муниципальный округ	пгт. Южно-Курильск, площадь Ленина, 1
17.	Городской округ «Город Южно- Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173,

Приложение 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Утверждаю

Председатель комиссии

Тен Дон Хо

«07» ноября 2026 г.

**График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027**

№ п/п	Наименование юридического лица	Срок проведения
1.	Александровск-Сахалинский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
2.	Анивский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
3.	Долинский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
4.	Корсаковский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
5.	Курильский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
6.	Макаровский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
7.	Невельский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
8.	Ногликский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
9.	Охинский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
10.	Поронайский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
11.	Смирныховский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
12.	Томаринский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
13.	Тымовский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
14.	Углегорский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
15.	Холмский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
16.	Южно-Курильский муниципальный округ	12.10.2026 по 12.11.2026
17.	Городской округ «Город Южно- Сахалинск»	12.10.2026 по 12.11.2026

Приложение 3
к Программе проведения оценки
обеспечения
готовности к отопительному периоду

**Перечень документов, подтверждающих выполнение требований по
обеспечению готовности к отопительному периоду муниципальными
образованиями**

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
Пункт 6	План подготовки к отопительному периоду муниципальных образований (в случае принятия решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящих Правил), утверждённый до 15 мая.			
Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящих Правил, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду				
Подпункт 8.2 пункта 8	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, пункта 8 подтверждающие выполнение требований лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду			
	Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями (информация должна соответствовать схемам теплоснабжения)			
	Перечни потребителей тепловой энергии			
Выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о				

теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные с подпунктами 8.3.1 - 8.3.2 пункта 8 Правил				
подпункт 8.3.1 пункта 8	Утвержденный (актуализированный) до 15 февраля порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)			
подпункт 8.3.2 пункта 8	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154			
Обеспечение подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).				
подпункт 8.3.3 пункта 8	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении			
Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил				
подпункт 9.3.1 пункта 9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования			
подпункт 9.3.3 пункта 9	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за			

	диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении " (далее – Правила № 511)			
подпункт 9.3.4 пункта 9	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511.			
подпункт 9.3.5 пункта 9	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.			
подпункт 9.3.6 пункта 9	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической			

	энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктами 70, 71 Правил N 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.			
подпункт 9.3:7 пункта 9	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.			
подпункт 9.3.8 пункта 9	Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.			

подпункт 9.3.9 пункта 9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н			
подпункт 9.3.10 пункта 9	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.			
Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11- 9.3.14 и 9.3.22 пункта 9 Правил				
подпункт 9.3.11 пункта 9	Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.			
подпункт 9.3.12 пункта 9	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если			

	предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.			
подпункт 9.3.13 пункта 9	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности,			

	предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).			
подпункт 9.3.14 пункта 9	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).			
пункт 9.3.22 пункта 9	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447			

	Правил N 511.			
Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
пункт 9.3.15 пункта 9	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511;			
подпункт 9.3.16 пункта 9	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые			

	занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511.			
подпункт 9.3.18 пункта 9	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил N 511.			
подпункт 9.3.19 пункта 9	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511.			
подпункт 9.3.20 пункта 9	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511.			
подпункт 9.3.21 пункта 9	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N			

	511.			
подпункт 9.3.24 пункта 9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511.			
подпункт 9.3.26 пункта 9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н			
подпункт 9.3.27 пункта 9	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.			

подпункт 9.3.28 пункта 9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <10>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).			
---	---	--	--	--

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
___ / ___ г.

(место составления акта)

"__" _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной _____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду)
с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия
установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

(Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду на __ л. в __ экз.
2. Перечень документов, подтверждающих выполнение требований
готовности на __ л. в __ экз.

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

"__" _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в
отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 5
к Программе проведения оценки обеспечения

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)